

Wodzisław Śl., 06.07.2015 r.

**Do: oferenci biorący udział w postępowaniu na
Zabezpieczenie przeciwpożarowe parteru budynku
głównego Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc
im. dr A. Pawelca
nr sprawy 10/2015/DZP/PN**

Dyrekcja WSCP informuje, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania

1. W zestawieniu stolarki pozycje D4 oraz D4' zaprojektowano przegrody EI120/EI60 ze skrzydłami o wysokości 2,75m. Aprobaty techniczne wszystkich wiodących dostawców systemów ppoż pozwalają na wykonanie skrzydeł ppoż o wysokości maksymalnie 2,4m. Również kwatery stałe wymagają wprowadzenia dodatkowych podziałów aby spełnić wymagania aprobaty. W związku z powyższym proszę o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości skrzydeł czynnych i biernych ww. ścianek oraz wprowadzenie dodatkowych podziałów kwater.

W załączeniu propozycja rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości skrzydeł czynnych i biernych ww. ścianek oraz wprowadzenie dodatkowych podziałów kwater. Podaliśmy rozwiązania producenta, który posiada aprobaty na przyjęte rozwiązania. Nie możemy tego zmienić również z uwagi na pozytywne uzgodnienie rozwiązań z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

2. Pozycje D3 i D3' - Proszę o potwierdzenie że obydwie ścianki - zarówno drzwi, przegrody stałe boczne oraz przegrody stałe górne mają być wykonane jako drewniane nieprzezierne.

Odpowiedź: Potwierdzamy, że przegrody stałe boczne oraz przegrody stałe górne mają być wykonane w klasie odporności ogniowej EI 60. Natomiast drzwi drewniane w klasie odporności ogniowej EI 30. Wszystkie elementy drewniane.

Z poważaniem
Dyrektor
dr n. med. Norbert Prudel