

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc
im. dr Alojzego Pawelca
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bracka 13
44-300 Wodzisław Śląski

Do:
**Oferenci biorący udział w postępowaniu
na dostawę i montaż agregatu prądotwórczego
nr sprawy 11/2015/DZP/PN**

Dyrekcja WSCP Wodzisław Śląski informuje, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania:

1. Szanowni Państwo, w naszej ocenie z uwagi fakt że agregat będzie stał na zewnątrz nieznaczne rozbieżności wymiarów i wagi nie powinny mieć znaczenia a np. większy zbiornik może pozwolić na dłuższą pracę bez tankowania dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytanie:
Czy Zamawiający dopuści agregat ze zbiornikiem paliwa: 300L, o długości: 3225 mm, szerokości: 1135mm, wysokości: 1652mm i wadze: 1857 kg?

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną przez Biuro Projektowe w którym szczegółowo określono specyfikację dostawy agregatu prądotwórczego co do każdego szczegółu urządzenia, Państwa agregat nie mieści się w ramach specyfikacji technicznej. Wobec powyższego nie dopuszczamy agregatu który nie spełnia wymogów zawartych w specyfikacji.

Z poważaniem
Dyrektor
dr n. med. Norbert Prudel