


Nr obwodu	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
Nazwa	WLZ	Zabezpieczenie przepięciowe	Sygnalizacja napięcia	Zasilanie urządzeń wentylacyjnych	Gniazda 1-faz ogólnego stosowania	Gniazda 1-faz ogólnego stosowania	Gniazda 1-faz ogólnego stosowania	Gniazda 1-faz ogólnego stosowania	Gniazda 1-faz ogólnego stosowania	Gniazda 1-faz ogólnego stosowania	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Lampy bakteriodobyczne	REZERWA	REZERWA
Moc [kW]	16,00	-	-	0,33	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,245	0,22	0,06	0,12	-	-
Typ przewodu	YKY	5xLgY/LgYz0	4xLgY/LgYz0	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	-	-
Przekrój mm²	5x10	16/16	2,5/2,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	-	-

UKŁAD TN-S
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Rozdzielnica podtynkowa
z zamykanymi drzwiami 4x18

TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT REMONTU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NIEKTÓRYCH POMIESZCZEŃ IZBY PRZYJĘĆ	OPRACOWANIE : KAZIMIERZ KUBIENIEC	PODPIS	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
				RYS. NR: E-05
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICZY TB-IZA 230/400V	 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIDOM" MGR INŻ. ARCH. BERNARD ŁOPACZ</p> <p>ARCHIDOM</p> <p>TEL. 032/ 415 38 89 E-MAIL: ARCHIDOM-RACIBORZ@WP.PL</p>	DATA: 08.2015	
INWESTOR	WOJEWÓDZKI SZPITAL CHOROGB PŁUC IM. DR ALOJZEGO PAWEŁCA 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI UL. BRACKA 13			
ADRES INWESTYCJI	ul. BRACKA 13, DZIAŁKA NR 141/27 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI		STR. NR: 17	