

**Wojewódzki Szpital Chorób Płuc
im. dr Alojzego Pawelca
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bracka 13
44-300 Wodzisław Śląski**

Do:
**Oferenci biorący udział w postępowaniu
na dostawę i montaż agregatu prądotwórczego
nr sprawy 14/2015/DZP/PN**

Dyrekcja WSCP Wodzisław Śląski informuje, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza budowę płyty fundamentowej pod agregat wraz ze stopami fundamentowymi z elementów prefabrykowanych?

Odpowiedź: Nie. Fundament pod agregat został zaprojektowany jako wylewany pod określone obciążenie (patrz projekt). Zmiana typu fundamentu wymaga zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę.

Z poważaniem

Dyrektor
Dr n. med. Norbert Prudel