

ściany projektowane

LP.	POW. M2	NAZWA POMIESZCENIA
01.	7,57 m2	KORYTARZ
02.	5,80 m2	SZATNIA
03.	5,32 m2	ŁAZIENKA
04.	2,71 m2	SZATNIA
05.	8,94 m2	ANEKS JADALNY
06.	9,42 m2	POKÓJ KIEROWNIKA
07.	12,61 m2	PRZEDSIONEK
08.	5,61 m2	PRZYJECIE MATERIAŁU
09.	12,57 m2	ZMYWANIA 1
10.	4,98 m2	ŚLUZA
11.	8,08 m2	ZMYWALNIA 2
12.	43,45 m2	MIKROBIOLOGIA
13.	7,89 m2	BARWIENIE
14.	2,71 m2	WC
15.	2,72 m2	MAGAZYN ODPADÓW
16.	2,97 m2	MAGAZYN
17.	3,89 m2	ARCHIWUM
18.	11,35 m2	CYTOLOGIA
19.	19,06 m2	BIOCHEMIA
20.	10,64 m2	PRACOWNIA
razem:		
188,29 m2		

LEGENDA:

- przewody wentylacji nawiewnej
- przewody wentylacji wywiewnej
- przewody wyciągowe wentylatorów
- nawiewnik sufitowy
- wywiewnik sufitowy
- drzwiowa kratka transferowa
- kratka wentylacyjna prostokątna - wywiewna
- kratka wentylacyjna prostokątna - nawiewna
- nawiewnik wirowy - sufitowy
- tłumik
- przepustnica / regulator CAV / regulator VAV
- wentylator kanałowy
- filtr kanałowy
- Obrys obniżenia sufitu podwieszszanego

LEGENDA:

- Wyrzutnia dachowa
- Wentylator dachowy

UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość montażu kanałów i urządzeń.
2. Kanały montować możliwie blisko stropu/dachu.
3. Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie w ramach nadzoru autorskiego.
4. Na kanałach należy zamontować klapy rewizyjne do czyszczenia kanałów.
   - przepustnice - z dwóch stron
   - tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym - z dwóch stron
5. Kanały wentylacyjne należy zaizolować termicznie izolacją z wełny mineralnej grubości:
   -40mm-kanały wewnątrz budynku prowadzone w przestrzeniach nieogrzewanych
   -80mm-kanały na zewnątrz budynku
6. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku izolowane termicznie zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.
7. Wykonać konstrukcję wsporczą pod kanały w rozstawie:
   - kanały stalowe - max. 3m
8. Wszystkie urządzenia należy zaopatrzyć w gumowe wibroizolatory.
9. Wszystkie kratki wentylacyjne wyposażyć w elementy regulacyjne.
10. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
11. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej, zestawieniami materiałów oraz z dokumentacją branżową (instalacje, elektryka itd).
12. Sposób posadowienia urządzeń wg. projektu konstrukcyjnego.
13. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
14. Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie ze stanem istniejącym, a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika, prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN.

B R U S , L A C H O W I C Z - A R C H I T E K C I
41 - 800 ZABRZE; UL. WOLNOŚCI 345 a / pokój 901 tel/fax (32) 777 13 01

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ZMIANY SPSOBU UŻYTKOWANIA (ADAPTACJA) POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH NA LABORATORIUM SZPITALNE KATEGORIA OBIEKTU: XI	OPRACOWANIE: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY I N S T A L A C J E S A N I T A R N E RZUT PARTERU - INSTALACJE WENTYLACJI
LOKALIZACJA: BUDYNEK POMOCNICZY (GOSPODARCZY) WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA CHORÓB PŁUC IM. DR. ALOJZEGO PAWELCA 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI, UL. BRACKA 13 DZ. NR 141/27 (JEDN.: EWID. WODZISŁAW ŚL., OBRĘB: WODZISŁAW)	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Rafał Radowiecki uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej sanitarnej nr PDOŚ/0118/PWOG/14
INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC IM. DR. ALOJZEGO PAWELCA 44-300 WODZISŁAW ŚL., UL.BRACKA 13	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Magdalena Radowiecka uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej sanitarnej nr SLK/6329/PBS/1
FAZA/BRANŻA: PB / INST. SANIT. NR ZLECENIA: 055/05/2019	INTRODUKOWAŁ: inż. Paweł Wijatkowski
DATA: 17 MAJ 2019	NR RYSUNKU: S-01 SKALA: 1:50

A1