



LEGENDA:

12 +20 °C  
Φwym: 6499 W

numer pomieszczenia,  
temperatura obliczeniowa,  
zapotrzebowanie

[600 mm]  
20/600

grzejnik higieniczny  
20/600 - ilość płyt/wysokość  
[600mm] - długość

30/600o  
[720 mm]

grzejnik higieniczny  
30/600 - ilość płyt/wysokość  
[72mm] - długość  
o - wersja ocynkowana

instalacja grzejnikowa  
zasilanie/powrót

zawór term.  
DN15  
kvs = 0,86  
N=6,0  
Głowica

zawór termostatyczny  
średnica: DN15  
kvs zaworu, kvs = 0,86  
nastawa, N=6,0  
Głowica

Zawór równoważący z  
regulatorem różnicy ciśnień

Wszystkie grzejniki wyposażyć w zawory odcinające

**UWAGA: Grzejniki dobrane są na parametr zasilania 90/70°C**

**BRUS , LACHOWICZ - ARCHITEKCI**  
41 - 800 ZABRZE; UL. WOLNOŚCI 345 a / pokój 901 tel/fax (32) 777 13 01

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA (ADAPTACJA) POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH NA LABORATORIUM SZPITALNE KATEGORIA OBIEKTU: XI		TEMAT RYSUNKU: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE RZUT PARTERU - INSTALACJA GRZEWCZA	
LOKALIZACJA: BUDYNEK POMOCNICZY (GOSPODARCZY) WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA CHOROŃ PŁUC IM. DR. AŁOJZEGO PAWELCA 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI, UL. BRACKA 13 DZ. NR 141/27 (JEDN.: EWID. WODZISŁAW ŚL., OBRĘB: WODZISŁAW)	INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL CHOROŃ PŁUC IM. DR. AŁOJZEGO PAWELCA 44-300 WODZISŁAW ŚL., UL. BRACKA 13	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Rafał Radowski uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej sanitarnej nr PDK/0118/PWOS/14	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Magdalena Radowska uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej sanitarnej nr SLK/6520/PBS/1
FAZA/BRANŻA: PB / INST. SANIT.	NR PROJEKTU: 655/05/2019	OPRACOWAŁ: inż. Paweł Wijatkowski	SKALA: 1:100
DATA: 17 MAJ 2019			

S-03

1:100